

Prefeitura Municipal de Iraquara

Dispensa

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A prefeitura municipal de Iraquara através da agente de contratação e equipe de apoio, vem informar que está aberto o processo de dispensa de licitação, que tem como objeto:

Item	Descrição	Quant	Und.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot
01	PLACA SOLAR Painel Solar 12 v 150 w + Conector Mc4 Potência máxima (Pmax): 150 w tensão de máxima potência (Vm): 18,3V - Corrente da máxima potência (Im): 8,20 A tensão de circuito aberto (Voc): 22,3V corrente do curto-circuito (Isc): 8,81A -Tipo de células: Silício policristalino eficiência do módulo: 15,15% tolerância de potência: + - 3% dimensões (mm): 1480 x 680 x 30 (mm) Peso (Kg): 11,0	20	UND		
02	CONTROLADOR SOLAR MPPT Gerenciável 12 v/24 v/48v 30 A, monitoramento de pontos de potência máxima (MPPT), com eficiência maior que 99,5%; - Velocidade de rastreamento ultrarrápida e eficiência de rastreamento garantida; Detecção automática de tensão do sistema 12/24/48Vdc de acordo com a tensão do Banco de Baterias; protocolo SNMP para monitoração; modulo de gerenciamento online; Interface Web; APP para configuração API Rest para integração com outros sistemas controle carga com corrente máxima de 30A; Pode funcionar continuamente a plena carga dentro da faixa de temperatura de 0 a 40°C de temperatura ambiente; LED indicadores para estado de carga das baterias, presença de painel solar .	20	UND		
03	BATERIA ESTACIONÁRIA 70 A Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts; Capacidade @25°C (Ah): 10h - 54A / 20h - 60A / 100h - 70A; Capacidade Nominal: 70AH; Dimensões(cm): 24,4 x 17,5 x 17,5 (Comp. x Larg. x Alt.);Peso: 14,7 Kg.	15	UND		

Prefeitura Municipal de Iraquara

04	INVERSOR DC/AC ONDA SENOIDAL Tensão de entrada: 12v DC ,tensão de saída: 220v ,potência de saída: 1000w,frequência: 50Hz/60Hz / + ou - 4Hz, proteção de baixa tensão:<9,6V Proteção de alta tensão: >14V -Corrente sem carga: 0,4A -Proteção contra sobre carga, Proteção contra super aquecimento: 70°C fusível: 40A-Proteção de polaridade positiva e negativa reversa -Cooler Termostático: 43°C - Tomada universal - Botão Liga/Desliga -Led indicador de Liga/Desliga -Cooler de ventilação (silencioso)	10	UND		
Total					

A administração vem através deste, manifestar interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa, pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis conforme Art. 75 § 3º da lei 14.133/2021.

Iraquara, 05 de agosto de 2021.



Agente de contratação

Zandra Vieira dos Santos